

KLOSTER VANDVÆRK

Beretning til generalforsamlingen d. 13. maj 2024

Der afholdes generalforsamling med spisning d. 13. maj 2024 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, Bandsbyvej 2, Kloster, 6950 Ringkøbing.

	2023	2022
Forbrugere	982	971
Solgt vandmængde (m3)	109.712	110.854
Udpumpet vandmængde (m3)	111.526	110.930
Heraf fra Kloster VV (m3)	51.873	51.873
Heraf importeret fra RS Forsyning (m3)	59.549	59.718
Heraf importeret fra Søndervig VV (m3)	104	116
Vandspild (%)	1,63	0,07
Elforbrug (kWh)	36.169	33.998

Året der gik

Pilesangervej i Lodbjerg hede er blevet byggemodnet.

I forbindelse med separatkloakeringen af Kloster by renoveres Kloster Vandværks ledninger.

Økonomiske forhold

Der er tilsluttet 982 forbrugere ved udgangen af 2023. Det er en stigning på 11 forbrugere siden 2022.

Den solgte vandmængde var i 2023 på 109.712 m3, hvilket er på niveau med 2022. Som tidligere år varetages driften af Ringkøbing-Skjern Forsyning, som også står for opkrævning og bogføring.

Driftsdata

Elforbruget var i 2023 på ca. 36.000 kWh. Elforbruget har i en årrække haft en opadgående tendens.

Vandspild og vandkvalitet

Der var en vandspildsprocent på 1,63%, hvilket er meget lavt og godkendt.

I vandprøverne fra 2023 er alle kvalitetsparametre overholdt, og resultaterne kan findes på www.rsforsyning.dk.

Til forbrugerne

Forbrugerne skal være opmærksomme på utætte rør eller forbindelser efter måleren med et vandforbrug til følge. Kun den del, der ligger over årsforbruget tillagt 300 m3 kan godtgøres.

Har I målerbrønd skal I sørge for at lukke for begge ventiler i brønden næste gang I forlader huset i længere tid. Vær sikker på at der ikke registreres forbrug på måleren efter aflukning. Aflæs måleren jævnligt, så I undgår ubehagelige overraskelser. Forbruget kan desuden følges på Ringkøbing-Skjern Forsynings selvbetjeningsløsning.