

## Vandmålerbrønd

Aflukning - frostsikring

- Pos. nr. 1 Tømmeventil
- Pos. nr. 2 Pumpenippel
- Pos. nr. 3 Kuglehane
- Pos. nr. 4 Kuglehane
- Pos. nr. 5 Vandmåler m/kontraventil

### Tømning af vandinstallation:

1. Kuglehane nr. 3 lukkes
2. Tømmeventil nr.1 åbnes.
3. Beskyttelseshætte på pumpenippel nr. 2 skrues af.
4. Der pumpes ved hjælp af fodpumpe indtil installationen er tømt.
5. Kuglehane nr. 4 lukkes, når vandinstallationen er tømt.
6. Hjulet i måleren (5) skal stå helt stille.
7. Kuglehane nr. 1 kan lukkes igen.
8. Ekstra frostsikring af måler evt. med vintermåtte.

**Se regulativet vedr. frostsikring og pligt til oplysning om uregelmæssigheder.**

**Obs!**

**Vær opmærksom på at det lille hjul på måleren (5) står HELT stille! Brug et par minutter på det.**

