

Vandmålerbrønd

Aflukning - frostsikring

Pos. nr. 1 Tømmeventil m/skydelås

Pos. nr. 2 Pumpenippel

Pos. nr. 3 Kuglehane m/skydelås

Pos. nr. 4 Kuglehane m/skydelås

Pos. nr. 5 Vandmåler m/kontraventil

Tømning af vandinstallation:

1. Kuglehane nr. 3 lukkes
2. Tømmeventil nr.1 åbnes.
3. Beskyttelseshætte på pumpenippel nr. 2 skrues af.
4. Der pumpes ved hjælp af fodpumpe indtil installationen er tømt.
5. Kuglehane nr. 4 lukkes, når vandinstallationen er tømt.
6. Hjulet i måleren (5) skal stå helt stille.
7. Kuglehane nr. 1 kan lukkes igen.
8. Ekstra frostsikring af måler evt. med vintermåtte.

Se regulativet vedr. frostsikring og pligt til oplysning om uregelmæssigheder.

Obs!

Vær opmærksom på at det lille hjul på måleren (5) står HELT stille! Brug et par minutter på det.

