

## Kloster Vandværk

### INFORMATION TIL FORBRUGERNE OM VANDETS KVALITET 2015

Med henblik på information til forbrugerne om vandets kvalitet har FORCE Technology foretaget udtræk af data for Kloster Vandværk 2015

Reglerne for information fremgår af Miljøministeriets Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

#### Der er i 2015 udtaget følgende prøver:

	Ordinære	Opfølgning	Andet
Hos forbrugere	4	0	0
På vandværk	3	0	0
Fra borer	0	0	0
Fra ledningsnet	0	0	0

#### ANALYSERESULTATER 2015

Parameter	Seneste resultat	Laveste resultat	Højeste resultat	Enhed	Kvalitetskrav	Sted
Kemiske:						
Hårdhed	9,1	9,1	9,1	° dH		V
pH	7,85	7,80	7,97		7 - 8,5	F
Nitrat	<0,4	<0,4	<0,4	mg/l	< 50	V
Jern	<0,01	<0,01	0,03	mg/l	< 0,2	F+V
Mangan	<0,005	<0,005	<0,005	mg/l	< 0,02	F+V
Nikkel	1,0	1,0	1,0	µg/l	< 20	F+L
Flourid	<0,1	<0,1	<0,1	mg/l	< 1,5	V
Mikrobiologiske:						
Coliforme bakterier	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Eschericia coli (E.coli)	<1	<1	<1	antal/100 ml	< 1	F+V
Kimtal 22 °C	3	<1	3	antal/ml	< 200	F+V
Kimtal 36 °C	<1	<1	<1	antal/ml	< 20	F+V

V = undersøges på vandværksprøver

F = undersøges på prøver udtaget ved forbrugers taphane

L = undersøges på prøver udtaget fra ledningsnettet

< = mindre end

> = større end