Handlingsplan for energisyn

- Alle identificerede tiltag fra '3 screeningsliste energi' overføres automatisk til handlingsplanen for energisyn.
- Handlingsplanen skal underskrives af virksomhedens ledelse forud for indberetning til Energistyrelsen.
- Virksomheder, der indberetter energisyn og klimasyn skal efter Energistyrelsens godkendelse af indberetningen offentliggøre handlingsplanen på sin hjemmeside.
- Der stilles ikke krav om offentliggørelse af handlingsplan for virksomheder, der indberetter energiledelse eller miljøledelse.
- Handlingsplanen til offentliggørelse skal som minimum indeholde oplysninger, der fremgår af skemaet.

Ledelsens underskrift (Indsæt elektronisk eller underskriv på udprintet handlingsplan, som vedlægges indberetningen i scannet form).	30-10-2026 
Navn på ledelsesrepræsentant	Henrik Nissen
Hvis krav om offentliggørelse, indsæt adresse på hjemmeside, hvor handlingsplanen forventes offentliggjort	rsforsyning.dk

Nummer	Projektnavn	Årlig energibesparelse (MWh/år)	Årlige CO_2e-reduktioner (ton/år)	Årstal for identifikation	Forventes gennemført?	Hvis ja, indsæt årstal for gennemførelse	Hvis nej, beskriv hvorfor projekt ikke gennemføres.
A1	1 Fjelstervand PST - pumper	8	-	2026	Ja	2026	
A2	2 Lem st. PST - forbrugsforskydning	-	-	2026	Ja	2032	
A3	3 Lem st. PST - Solceller	40	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A4	4 Lem st. PST - Vindmølle	43	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A5	5 Videbæk renseanlæg - Sandfang	15	-	2026	Nej	Vælg	For lille effekt i forhold til andre opgaver, måske på sigt vil vi montere andre difussorere
A6	6 Videbæk renseanlæg - Omrøring	42	-	2026	Ja	2027	
A8	8 Videbæk renseanlæg - bundbeluftning	48	-	2026	Nej	Vælg	Ekst. Bundbeluftning er udskiftet indenfor de sidste 2 år.
A9	9 Videbæk renseanlæg - Solceller	68	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A10	10 Hvide Sande renseanlæg - Solceller	84	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A11	10 Hvide Sande renseanlæg - Vindmølle	61	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A12	11 Hvide Sande renseanlæg - Sandfang	18	-	2026	Nej	Vælg	For lille effekt i forhold til andre opgaver, måske på sigt vil vi montere andre difussorere
A13	12Hvide Sande renseanlæg - Procestank	122	-	2026	Nej	Vælg	Afventer anlæggets fremtid.
A15	Tarm renseanlæg - Bundbeluftning	121	-	2026	Ja	2027	
A17	Tarm renseanlæg - Sandfang	15	-	2026	Ja	2026	
A18	Tarm renseanlæg - Skruepresse	84	-	2026	Nej	Vælg	For lille effekt
A20	Tarm renseanlæg - Omrøring	149	-	2026	Ja	2027	
A21	Tarm renseanlæg - Solceller	76	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A22	Aquatarium vandværk - Forbrugsforskydning	-	-	2026	Ja	2027	
A23	Aquatarium vandværk - Solceller	46	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A24	Lybæk Vandværk - Forbrugsforskydning	-	-	2026	Ja	2028	
A25	Lybæk Vandværk - Solceller	56	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.
A26	Hvide Sande Trykforøger - Solceller	14	-	2026	Nej	Vælg	Egenproduktion af grøn energi er ikke forenlig med den økonomiske regulering fra Forsyningstilsynet.